

Директору ПВКП “Авангард-Н”
Нигроєнко І.Л.
Вул. Курська, 18 А, м. Суми,
Україна; 40020

РОЗ'ЯСНЕННЯ

до документації конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів на закупівлю ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Поточний ремонт об'єктів факультету військової підготовки НТУ «ХП» (2 лота)

Частина предмета закупівлі № 1 (Лот 1): Поточний ремонт приміщень кафедри РХБз (будівля № 50, В/М № 39);

Частина предмета закупівлі № 2 (Лот 2): Поточний ремонт приміщень кафедри РХБз (будівля № 55, В/М № 39)

Комітет з конкурсних торгів гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на звернення щодо надання роз'яснень (Вх № 1496 від 01 липня 2015 року) стосовно інформації про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, на виконання вимог частини першої статті 23 Закону України від 10 квітня 2014 року «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII (зі змінами) (рішення комітету з конкурсних торгів № 3/2/15 від 03 липня 2015 року) повідомляє:

I. Лот 1:

– п. 52 (Установлення щитків освітлення распорними дюбелями у ніші, вагою щитка до 6 кг (0,006))

Щит освітлення має містити:

- увідний автомат (трьохфазний) на 63 А,
- автомат освітлювальної мережі на 16А,
- УЗО на розеткову групу 32А/30мА,
- резервний автомат на 16А,
- резервне УЗО 32А/30мА зовнішнього встановлення;

– п. 53 (Монтаж ввідно-розподільчих пристроїв)

ЩВР має містити:

- рубильник на 630А,
- увідний автомат на 350А,
- три автомати (трьохфазних) на 120 А,
- три автомати (трьохфазних) на 63 А,
- один автомат резервний на 120 А,
- один резервний автомат на 63А;

– п. 68 (Встановлення на стіни блоку управління відкритого керування)

Блок управління відкритого керування має містити:

- мікропроцесорну систему керування 5 тепловентиляторами потужністю по 5 кВт, по температурному режиму в середині приміщення з програмуванням на місяць,
- увідний автомат трьохфазний на 120А,
- 5 автоматів (трьохфазних) на 25 А,
- 5 магнітних пускачів на кожен вентилятор, які керуються мікропроцесорними блоками управління;

– п. 69 (Встановлення на стіні і підключення кабелів або дротів зовнішньої мережі до теплових вентиляторів)

Вимоги до тепловентиляторів:

потужність 5кВт,

продуктивність 400 м³/год;

– стосовно п.п. 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67:

кабель ВВГ нг 5*6мм,

кабель ПВС 3*1,5мм,

кабельПВС 3*2,5мм,

кабель ПВС 4*4мм,

кабель ВВГ нг 5*10мм,

гофра д.16мм,

гофра д.25мм.

II. Лот 2:

– п. 28 (Установлення щитків освітлення распорними дюбелями у ніші, вагою щитка до 6 кг (0,006))

Щит освітлення має містити:

- увідний автомат (трьохфазний) на 63 А,
- автомат освітлювальної мережі на 16 А,
- УЗО на розеткову групу 32 А/30 мА,
- резервний автомат на 16А,
- резервне УЗО 32А/30мА зовнішнього встановлення;

– п. 41 (Встановлення на стіни блоку управління відкритого керування)

Блок управління відкритого керування має містити:

- мікропроцесорну систему керування 7 тепловентиляторами потужністю по 5 кВт, по температурному режиму в середині приміщення з програмуванням на місяць,
- увідний автомат трьохфазний на 150 А,
- 7 автоматів (трьохфазних) на 25 А,
- 7 магнітних пускачів на кожен вентилятор, які керуються мікропроцесорними блоками управління;

– п. 42 (Встановлення на стіні і підключення кабелів або дротів зовнішньої мережі до теплових вентиляторів)

Вимоги до тепловентиляторів:

потужність 5кВт,

продуктивність 400 м³/год;

– стосовно п.п. 35, 36, 38, 39, 40:

Кабель ВВГ нг 5*6мм

Кабель ПВС 3*1,5мм

Кабель ПВС 3*2,5мм

Кабель ПВС 4*4мм

Кабель ВВГ нг 5*10мм

Гофра д.16мм

Гофра д.25мм

Більш детальна інформація буде надана у змінах до документації конкурсних торгів, які плануються за результатами Вашого звернення на виконання вимог частини другої статті 23 Закону України від 10 квітня 2014 року «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII (зі змінами).

Начальник факультету

О.В. Серпухов